

ベトナム ハイフォン公園内池
 水量7700m³ の公園内の池に池用バクチャーを散布

散布日 2017/5/17

ハイフォン排水基準 SS 100mg/L
 COD 50mg/L
 BOD 25mg/L

| 観測日 | SS(mg/L) | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 透視度(cm) |
|------|----------|-----------|-----------|---------|
| 散布前 | 126.5 | 93 | 49.7 | 0 |
| 1日後 | 81.4 | 67 | 37.2 | 12 |
| 7日後 | 47.9 | 70 | 36.5 | 18 |
| 1ヶ月後 | 39.1 | 38 | 20.7 | 67 |
| 2ヶ月後 | 34.7 | 33 | 17.8 | 64 |
| 3ヶ月後 | 9.2 | 11 | 5.3 | 80 |

